

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គិសនីកម្ពុជា

លេខ : ៥៩០២ ៧៤៧.អក.សវ

សេចក្តីជូនដំណឹង

អគ្គិសនីកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមទូលថ្វាយ និងជម្រាបជូន សម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រីដែល ជាអតិថិជនរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ជ្រាបថា៖ កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ១២ : ៥៨នាទី មានការ ដាច់ចរន្តរលត់ទាំងស្រុងនៅតាមបណ្តាអនុស្ថានីយមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលក្នុងនោះរួមមាន អនុស្ថានីយទី១ ដែលមានទីតាំងនៅទួលសង្កែ, អនុស្ថានីយទី៣ ដែលមានទីតាំងនៅអូរក្របី អនុស្ថានីយទី៥ មានទីតាំងនៅសង្កាត់ ក្រាំងធូង និងអនុស្ថានីយកំពង់ស្ពឺ ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ការដាច់ចរន្តនៃការផ្គត់ផ្គង់នេះបណ្តាលមកពីមានរបៀបបើក ទាក់ខ្សែInternet ហើយដាច់វ៉ាត់ប៉ះខ្សែបណ្តាញ តង់ស្យុងខ្ពស់ 115 kV ចន្លោះពីអនុស្ថានីយទី៤ ទៅអនុស្ថានីយទី១ តាមដងផ្លូវហាណូយ។ ហេតុការណ៍នេះបណ្តាលអោយមានការដាច់ចរន្តស្ទើរតែពាក់កណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួម ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ កន្លងមកឧបទ្វីបហេតុដែលបណ្តាលអោយដាច់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដោយផ្អែក ឬរលត់ទាំងស្រុងរួម មាន៖ ការឆ្លងចរន្តដោយសារតែកម្មករសំណង់លើកដែកធ្វើអោយប៉ះ ឬបោះខ្សែភ្លើងឆ្លងកាត់ ឬ របៀបបើក របៀបបញ្ជូន ចាក់បេតុង ធ្វើអោយប៉ះ ឬមានការសាងសង់សំណង់នៅកៀកខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ហើយធ្វើអោយប៉ះខ្សែបណ្តាញ តង់ស្យុងខ្ពស់ជាដើម។

ដើម្បីបង្ការកុំអោយមានឧបទ្វីបហេតុដូចខាងលើ អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមសំណូមពរ អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗក្បែរគន្លងខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ មេត្តាសហការជាមួយ អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីជៀសវាងកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ក៏ដូចជាមានការដាច់ចរន្តរលត់ដល់រាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។ ម្យ៉ាងទៀតអគ្គិសនីកម្ពុជាសំណូមពរដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្ម ខ្សែ Internet ខ្សែទូរស័ព្ទ ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប សូមមេត្តាប្រញាប់ ដោះចេញខ្សែដែលបំពាក់លើបង្គោលអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមអធ្យា ស្រ័យចំពោះការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះដោយអនុគ្រោះ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

ជ. ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  
ទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា

